

Contrôle de bon fonctionnement et d'entretien

Vérification dans le cadre d'une vente

Dossier numéro : 6693

Propriétaire	Adresse de l'installation
M. JACQUET Olivier 1 Route du Plessis Tesselin Saint Florent des Bois 85310 RIVES-DE-L'YON	1 Route du Plessis Tesselin Saint Florent des Bois 85310 RIVES-DE-L'YON Réf. Cadastrale : B490-491-492-494-839-841

Caractéristiques de l'habitation

Type de résidence : Maison individuelle Usage : Principale Date de l'ANC : 25/06/2012	Nombre de Chambres : 3 Nombre de pièce(s) principale(s) : 5	Nombre d'occupants : 3 Nombre Equivalent Habitant : 5
Présence d'un captage (puits ou forage) d'eau sur le terrain : Non		

Date du contrôle

Nom du contrôleur

12/10/2021	Alexis BOURRE - SAUR
------------	----------------------

Personne(s) rencontrée(s)

Mme. JACQUET

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION

Prétraitement(s)	
Fosse toutes eaux	Description : 3 m ³ en plastique. Volume (m ³) : 3 Matériau : Plastique Ventilation primaire (Admission d'air) : Oui Ventilation secondaire (Extraction d'air) : Oui
Préfiltre	Description : Intégré en plastique. Type de matériau : Plastique Préfiltre intégré à la fosse : Oui

Traitements(s)

Filtre à sable vertical drainé	Description du système : 25 m ² Longueur (m) : 5 Largeur (m) : 5 Surface (m ²) : 25 Type de gravier : Gravier 10/40 lavé Type de sable : Sable 2/4 lavé Type gravier fond : Gravier 10/40 lavé Etanchéité paroi/fond : Oui
--------------------------------	--